



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/111 от 28.02.2023 г.

Мною, Климовой Светланой Ивановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 40 имени дважды Героя Советского Союза Маршала А.М. Василевского» городского округа Самара, по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Ново – Урицкая, д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Ново – Урицкая, д. 1

Нарушаются требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5 физические факторы (за исключением ионизирующего излучения) таблица 5.34:

- при проведении лабораторных испытаний в спортивном зале параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам по влажности составляет 31,2%, при норме 40-60%, скорость движения воздуха составляет 0,2м/сек, при норме не более 0,1 м/сек.

Нарушаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

-п.2.4.6.3 обеденный зал оборудован мебелью с поврежденной поверхностью, что затрудняет проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; обеденный зал не полностью оборудован столовой мебелью (вместо обеденных столов используются 2 учебных стола);

-п.2.5.3 стены и потолки имеют повреждения и дефекты на пищеблоке, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; Нарушаются требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-п.2.13 в варочном зале находится пароконвектомат в нерабочем состоянии (отсутствует подключение к системам вентиляции).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Довести параметры микроклимата в спортивном зале до гигиенических нормативов (относительная влажность – 40-60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек) таблица 5.34 раздел 5 физические факторы (за исключением ионизирующего излучения) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2.	Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющие покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3.	Привести внутреннюю отделку на пищеблоке в соответствие с санитарными требованиями (стены и потолки не должны иметь повреждения и дефекты) п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4.	Подключить пароконвектомат к системам вентиляции п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа № 40 г.о. Самара, юридический адрес: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 1

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, каб. № 421
- тел: 8 (846)332-05-79
- E-mail: childarc@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.И. Климова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 28.02.2023г.


(подпись)

Г.Н. Синцова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 26, в Департамент образования городского округа Самара