



ПМ 63250041000119799731 от 27.10.2025г.

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ____Дата ____года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области**

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/648 от 16.12.2025г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Климовой
Светланой Ивановной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 40 имени дважды Героя Советского Союза Маршала А.М. Василевского» городского округа Самара, ИНН 6311100880
юридический и фактический адрес: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Ново – Урицкая, д. 1
(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.08.2027г.:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
1.	-п.2.4.3 в кабинетах №№ 11,15,25 столы и стулья имеют повреждения, дефекты, поверхность не устойчивую к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	Оборудовать кабинеты №№ 11,15,25 учебной мебелью без дефектов и повреждений, с поверхностью устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	Представить подтверждающие документы
2.	-п.2.4.4 учебная доска, для работы, с которыми используется мел в кабинетах № № 9, 20 не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле	Оборудовать учебную доску для работы, с которыми используется мел в кабинетах №№ 9, 20 дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле	Представить подтверждающие документы
3.	-п.2.4.6.2 на участках (в зонах) приготовления холодных блюд, сырой продукции отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха;	Оборудовать на участках (в зонах) приготовления холодных блюд, сырой продукции бактерицидную установку для обеззараживания воздуха;	Представить подтверждающие документы
4.	-п.2.5.3 стены и потолки имеют дефекты и повреждения: в кабинете химии (стены оклеены обоями, местами порваны), в коридоре около кабинета химии (трещины на стене, осыпается краска и штукатурка), что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;	Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в кабинете химии, в коридоре около кабинета химии	Представить подтверждающие документы
5.	--п.2.8.5 допускается использование разных типов ламп в кабинете химии (люминесцентные и светодиодные), ламп с разным световым излучением в кабинетах № № 21, 25;	Оборудовать кабинет химии лампами одного типа, в кабинетах №№ 21, 25 лампы с одинаковым световым излучением	Представить подтверждающие документы
6.	-п.2.8.6 помещение пищеблока оборудовано лампами без защитной конструкции;	Оборудовать пищеблок лампами с защитной конструкцией	Представить подтверждающие документы
7.	--п.2.8.9 в спортивном зале, кабинете № 10 не проводится своевременная замена	Обеспечить своевременную замену перегоревших и	Представить подтверждающие

	перегоревших ламп	неисправных ламп в спортивном зале, кабинете № 10	документы
8.	-п.3.4.13 отсутствует горячее водоснабжение в кабинетах №№ 8,10, 11, 15, 16, в кабинете физики, химии, медицинском блоке	Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты №№ 8, 10, 11, 15,16, физики, химии, медицинском блоке	Представить подтверждающие документы
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:			
9.	-п.2.5 пищеблок не имеет цехового деления, работает на сырье	Обеспечить работу пищеблока на полуфабрикатах	Представить подтверждающие документы
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:			
10.	- раздел 6 таблица 6.18 недостаточно оборудования на пищеблоке согласно минимальному перечню по гигиеническим нормативам: отсутствует моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов), в зоне моечной для мытья столовой посуды отсутствуют раковины для столовой посуды (три моечные ванны для мытья тарелок и две ванны для мытья стаканов и столовых приборов, в раздаточной зоне отсутствует мармит для горячих блюд и холодильный прилавок (витрина, секция).	Оборудовать пищеблок моечной ванной (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов), в зоне моечной для мытья столовой посуды - раковины для столовой посуды (три моечные ванны для мытья тарелок и две ванны для мытья стаканов и столовых приборов, в раздаточной зоне - мармит для горячих блюд и холодильный прилавок (витрина, секция).	Представить подтверждающие документы

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №40 имени дважды Героя Советского Союза Маршала А.М. Василевского» городского округа Самара и законного представителя МБОУ «Школа №40» г.о. Самара

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-05-79 **в срок до 01.08.2027г.**

- **E-mail: childarc@fnsamara.ru;**

- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков Климова С. И.
(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)



(подпись)

Предписание для исполнения получил

Директор МБОУ «Школа №40» г.о. Самара Г.Н. Синцова
(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)



(подпись)

Копия предписания направлена в адрес департамента образования Администрации городского округа Самара

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).